



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1066/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Zewnętrzna laminowana osłona rur stalowych**

Zawierający / containing: kompozyt poliestrowo-szkalny

Przeznaczony do / destined: stosowania jako zewnętrzna osłona izolacji antykorozyjnej rur stalowych do przesyłania wody, gazu na odcinkach rurociągów zabudowanych metodą przewiertów i przecisków kierunkowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value

Wytwórca / producer:

PROMA Sp. z o.o.
47-120 Zawadzkie
ul. Lubliniecka 10

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PROMA Sp. z o.o.
47-120 Zawadzkie
ul. Lubliniecka 10



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022.10.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022.10.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 października 2019

The date of issue of the certificate: 9th October 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Z op. Maciej Szulca
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349